

Oświadczenie o wykonaniu przyłączenia nr P/17/047474

Zgodnie z zawartą umową o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej o numerze P/17/047474 z dnia 25.09.2017, obiektu:

nazwa obiektu: zespół budynków wielorodzinnych nr 2 i nr 4 z garażami,
adres obiektu: Gdańsk ul. Wałowa 25C, 25D dz. 0081-160, 0081-161 gm. Gdańsk miejska,
o którego przyłączenie do sieci ubiega się Podmiot Przyłączany:
LC Corp Invest XV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 4 sp.k., ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław,

w związku z wykonaniem przez Strony umowy obowiązków, przewidzianych w umowie, w dniu 20-12-2017 Przedstawiciel ENERGA-OPERATOR SA potwierdza, że w dniu 20-10-2017 dokonano odbioru technicznego prac w zakresie budowy przyłącza i rozbudowy sieci, zgodnie z warunkami przyłączenia nr P/17/047474, a Podmiot Przyłączany przedłożył Oświadczenie o Gotowości Instalacji Przyłączanej. Dostawa energii do obiektu Podmiotu Przyłączanego nastąpi po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.

Inżynier Wiodący
ds. Przyłączeń

Magdalena Ritz
Magdalena Ritz

.....
Pieczętka i podpis przedstawiciela
ENERGA-OPERATOR SA

DANE TECHNICZNE PRZYŁĄCZANEGO OBIEKTU:	
Nr warunków przyłączenia	P/17/047474
Miejsce dostarczania energii elektrycznej	zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń głównych w złączu, w kierunku instalacji przyłączanej;
Granica własności stron	zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń głównych w złączu, w kierunku instalacji przyłączanej;
Moc przyłączeniowa	401.5
Grupa przyłączeniowa	IV
Miejsce zainstalowania układu pomiarowego	rozdzielnia główna obiektu;
Rodzaj układów pomiarowych	bezpośredni

Tabela 1. Zestawienie zbiorcze zabezpieczeń i mocy przyłąceniowych w budynku.

LP.	stacja	Obwód	Nr złącza	Typ odbioru	Ilość	Rodzaj instalacji	Rodzaj zabezpieczenia	Wielkość zabezpieczenia	Moc przyłączeniowa lokalu
-	-	-	-	-	Szt.	-	-	A	KW
1				mieszkanie	115	3-faz	wyłącznik taryfowy	25	12,5
1	T317202	Obw. 200-1	Z3101240 - Bud. 25C	mieszkanie	115	3-faz	wyłącznik taryfowy	25	12,5
				węzeł co	1	1-faz	wyłącznik taryfowy	25	4,5
		Obw. 300-2	Z3101238 - Bud 25D	potrzeby administracyjne i garaże	1	3-faz	rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami topikowymi	250	150

Tabela 2. Wykaz PPE dla poszczególnych lokali budynku.

Lp.	Typ odbioru	Nr lokalu	Rodzaj instalacji	Wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego	Moc przyłączeniowa lokalu	Nr PPE
-	-	-	-	A	kW	-